

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3643-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 23.09.2019 15 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 23.09.2019 15 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 25.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"


Код образца (пробы): 3642-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.09.2019 15 ч. 00 мин.
 Дата начала исследования: 23.09.2019 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 25.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	Подпись 
---	---

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"


Код образца (пробы): 3641-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.09.2019 15 ч. 00 мин.
 Дата начала исследования: 23.09.2019 15 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 25.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3638-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.09.2019 15 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 23.09.2019 15 ч. 30 мин.


Дата окончания исследования: 24.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	Не обнаружено	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	076636	07.10.2019

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3639-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.09.2019 15 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 23.09.2019 15 ч. 30 мин.


Дата окончания исследования: 24.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 31867-2012
2	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	рН	6,9	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2004 г.
4	Хлориды	20	не более 350	мг/л	ГОСТ 31867-2012
5	Окисляемость перманганатная	0,64	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
6	Общая минерализация (сухой остаток)	306	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,4	не более 7 (10)	оЖ	ГОСТ 31954-2012
8	Сульфаты	161	не более 500	мг/л	ГОСТ 31867-2012
9	Железо	0,15	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
10	Цветность	10	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
11	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
12	Мутность	менее 0,1	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
13	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
14	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	076636	07.10.2019
2	Весы аналитические ACCULAB ALC-210D4	0	№24805448	106356	12.10.2019
3	рН-метр рН-150МИ	0	4167	30524	07.10.2019

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	Подпись 
---	--

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3640-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 23.09.2019 15 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 23.09.2019 15 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 24.09.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	Не обнаружено	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	076636	07.10.2019

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	