

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 7076 от 01.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ИСТОК" ИНН 0516010901, ОГРН 1110546000806, 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Дата и время отбора пробы (образца): *10:40 18.08.2020 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *11:00 18.08.2020 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*
Цель отбора: *Лабораторно-производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ИСТОК" 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ул. Чкалова 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, 22*
Код пробы (образца): *7076-01*
Объем пробы: *1,5 л*
Тара, упаковка: *пластиковая тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 08 от 16.01.2020 г.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гасанова Н.Ю.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7077-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 01.09.2020 11 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 01.09.2020 11 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 02.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7078-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 31.08.2020 11 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 31.08.2020 11 ч. 15 мин.


Дата окончания исследования: 01.09.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7079-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 31.08.2020 10 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 31.08.2020 11 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 02.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	20	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7080-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 31.08.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 31.08.2020 11 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 02.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	21	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7081-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 31.08.2020 10 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 31.08.2020 11 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 02.09.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	21	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7801-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 25.09.2020 09 ч. 40 мин.
 Дата начала исследования: 25.09.2020 10 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 28.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7802-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 25.09.2020 09 ч. 40 мин.
 Дата начала исследования: 25.09.2020 10 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 28.09.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3.5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э-в РД в г. Кизилюрте "	
Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7803-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.09.2020 09 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 25.09.2020 10 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 28.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2020

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте "	
Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7804-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.09.2020 09 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 25.09.2020 09 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 28.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	25	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7805-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.09.2020 09 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 25.09.2020 09 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 28.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	27	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 7806-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 25.09.2020 09 ч. 40 мин:

Дата начала исследования: 25.09.2020 09 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 28.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	19	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись 
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 8366-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.10.2020 11 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 16.10.2020 12 ч. 00 мин.


Дата окончания исследования: 17.10.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	ПАВаниоактивные	менее 0,015	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 31857-2012 (Метод 3)
3	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
4	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,05	мг/л	ГОСТ 4152-89
5	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
6	Свинец	менее 0,0001	не более 0,03	мг/л	ГОСТ 31866-2012
7	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (п.6 Метод Б)
8	pH	7,75	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
9	Ртуть	менее 0,00001	не более 0,0005	мг/л	МУК 4.1.1469-03 (п.7.5.2.)
10	Хлориды	26,4	не более 350	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
11	Цианиды	менее 0,01	не более 0,035	мг/л	ГОСТ 31863-2012
12	Окисляемость перманганатная	0,64	не более 5	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
13	Общая минерализация (сухой остаток)	301	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
14	Жесткость общая	3,8	не более 7 (10)	оЖ	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
15	Марганец	менее 0,01	не более 0,1 (0,5)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
16	Медь	менее 0,0005	не более 1	мг/л	ГОСТ 31866-2012
17	Сульфаты	84,6	не более 500	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)
18	Железо	0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72 (п.2)
19	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/л	ГОСТ 31866-2012
20	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
21	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
22	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
23	Фториды	0,18	не более 1,2	мг/л	ГОСТ 31867-2012 (п.5)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Анализатор вольтамперометрический "Экотест-ВА"	0	396	019988	27.04.2021
2	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021
3	Весы аналитические	0	№24805448	007153	10.09.2021
4	Анализатор жидкости	0	№7950	004913	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.;	
Инженер-лаборант Абакарова Х.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 8367-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.10.2020 11 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 16.10.2020 12 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 16.10.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

протокол № 8368 от 26.10.2020 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 8368-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.10.2020 11 ч. 40 мин.

Дата начала исследования: 16.10.2020 12 ч. 00 мин.


Дата окончания исследования: 16.10.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 8369-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.10.2020 11 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 16.10.2020 11 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 19.10.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	21	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 8370-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.10.2020 11 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 16.10.2020 11 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 19.10.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	17	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 8371-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.10.2020 11 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 16.10.2020 11 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 19.10.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	23	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.	Подпись 
---	--

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 9071-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.11.2020 11 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 24.11.2020 11 ч. 45 мин.


Дата окончания исследования: 25.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

протокол № 9072 от 25.11.2020 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 9072-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.11.2020 11 ч. 30 мин.
Дата начала исследования: 24.11.2020 11 ч. 45 мин.
Дата окончания исследования: 25.11.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Код образца (пробы): 9073-01


Дата поступления пробы: 24.11.2020 11 ч. 30 мин.
 Дата начала исследования: 24.11.2020 11 ч. 45 мин.
 Дата окончания исследования: 25.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 9074-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 24.11.2020 11 ч. 30 мин.
 Дата начала исследования: 24.11.2020 11 ч. 40 мин.
 Дата окончания исследования: 27.11.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	16	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Магомедова Р.Д.;	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 9075-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 24.11.2020 11 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 24.11.2020 11 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 27.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	23	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Магомедова Р.Д.;	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 9076-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 24.11.2020 11 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 24.11.2020 11 ч. 40 мин.

Дата окончания исследования: 27.11.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	20	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Магомедова Р.Д.;	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 9952-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.12.2020 11 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 16.12.2020 11 ч. 45 мин.


Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 9953-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.12.2020 11 ч. 20 мин.

Дата начала исследования: 16.12.2020 11 ч. 30 мин.


Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 9954-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.12.2020 11 ч. 20 мин.

Дата начала исследования: 16.12.2020 11 ч. 30 мин.


Дата окончания исследования: 17.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 9955-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.12.2020 11 ч. 20 мин.

Дата начала исследования: 16.12.2020 11 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 19.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	25	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач клинической лабораторной диагностики Шапиева С.М.	

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 9956-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.12.2020 11 ч. 20 мин.

Дата начала исследования: 16.12.2020 11 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 19.12.2020

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	32	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач клинической лабораторной диагностики Шапиева С.М.	
	Подпись

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте»

Код образца (пробы): 9957-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 16.12.2020 11 ч. 20 мин.

Дата начала исследования: 16.12.2020 11 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 19.12.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	42	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач клинической лабораторной диагностики Шапиева С.М.	

Подпись